



产品认证证书

证书编号：CQC2019010305212667

申请人名称及地址

Giovenzana International B. V.
Strawinskylaan 1105-1077XX Amsterdam, NL

制造商名称及地址

海立电气股份有限公司
台湾新北市中和区中山路二段 359 巷 5 号 5 楼

生产企业名称及地址

海立电气股份有限公司(中和厂)(V055938)
台湾新北市中和区中山路二段 359 巷 5 号 5 楼

产品名称和系列、规格、型号

安全门开关

STNK: Ui: 500V;Uimp: 4kV;AC-15:Ue/le: 400VAC/4A;DC-13:Ue/le: 24VDC/6A;lth: 10A;防护等级: IP65; 型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.5-2017

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 09 月 18 日 有效期至：2024 年 07 月 31 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号：CQC2019010305212667

纸 号：

型号解释：

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆 楠

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC2019010305212667

纸 号:

STNK 01 X11 M

I II III IV

I. Series Designation (系列名称)

STNK-STNK Series (STNK 系列)

II. Key Type

- 01 - Right Angle Key (直角键)
- 02 - Flat Key (平键)
- 03 - Adjustable Key (可调节钥匙)

III. Contact Type

- X11 - 1NC/1NO Slow Action (1NC/1NO 慢动作式)
- W02 - 2NC Slow Action (2NC 慢动作式)
- Z11 - 1NC/1NO Snap Action (1NC/1NO 突动作式)
- W12 - 2NC/1NO Slow Action (3 pole) (2NC/1NO 慢动作式)
- W03 - 3NC Slow Action (3 pole) (3NC 慢动作式)

IV. Thread Type

- BLANK - M16
- M - M20
- N - 1/2NPT
- G1 - PG11
- G3 - PG13.5
- C - Connector (连接器)

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>